



**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02

E-mail: [gochshm@86.mchs.gov.ru](mailto:gochshm@86.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39

E-mail: [gpnugps@86.mchs.gov.ru](mailto:gpnugps@86.mchs.gov.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту**

628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4,

тел. 8(3462) 26-09-14, E-mail: [ondsurgut@86.mchs.gov.ru](mailto:ondsurgut@86.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
от 29.12.2021 № 191/1

**Вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Сургутский естественно-научный лицей**

Во исполнении решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Макарова Александра Владимировича № 191 от 20.12.2021, в период с 23.12.2021 по 29.12.2021 старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Фрыс Алексеем Евгеньевичем проведена плановая выездная проверка, по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 50, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутский естественно-научный лицей — Зиятдинова Татьяна Леонидовна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	Заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа выполнено с неизвестным	ст. 4, ст. 6, ч.2 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2022	

	пределом огнестойкости (по факту: двери из помещения библиотеки категории В1, ведущие в коридор, не противопожарные)	требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4, п.5.1.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
2	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде (подъезде) к зданию лица, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Также не предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания ворот при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Якимбаев Н.Д.*

*Инспектор*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Подпись]*

(подпись)

Старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) правления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Фрыс А.Е., капитан внутренней службы

29.12.2021

*[Подпись]*  
(подпись)

Телефон доверия: 8(3467)397-777